

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27500

Gruppe 162	Aussenwandbekleidungssysteme	
Gesuchsteller	Gonon Isolation AG Flüelistrasse 5 8226 Schleithem Schweiz	
Hersteller	Gonon Isolation AG 8226 Schleithem Schweiz	
Produkt	HICOMPACT Brandriegelplatte	
Beschrieb	<p>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30</p> <p>-Wärmedämmung: Mehrschichtplatte EPS mit Brandriegel PUR (H≥140mm), D≤260mm</p> <p>-Grundputz: armiert, D≥3mm</p> <p>-Deckschicht: Putze D≥1,5mm und "harte" Beläge</p> <p>-Brandschutzmassnahmen: keine weiteren Massnahmen notwendig</p>	
Anwendung	<p>Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a]</p> <p>Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers</p>	
Unterlagen	<p>MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39 - VFA 2017-1108.01' (06.10.2017), Prüfbericht 'MA 39 - VFA 2017-1108.01a' (06.10.2017); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA 05-09-2017-1' (03.11.2017), Gutachten 'GA 06-09-2017-1' (03.11.2017); Hersteller: System-Beschreibung 'Version 5' (03.11.2017), Verarbeitungsrichtlinie '-' (September 2017)</p>	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Klassifizierung:	siehe Anwendung
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.12.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Donzé



Gérald Rappo