


VKF Brandschutzanwendung Nr. 15609

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Gonon Isolation AG Oberwiesen 8226 Schleithem Schweiz	
Hersteller	Gonon Isolation AG 8226 Schleithem Schweiz	
Produkt	GOEPS 031	
Beschrieb	Hartschaumplatte aus PS, RD=17kg/m3	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht 'Nr. 920214-15-0162-04' (01.04.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	16.12.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	


Michael Binz


Gérald Rappo

