

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 17554

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	ISOCALOR	
Beschrieb	Glaswollplatten (6q3) einseitig mit Kraftpapier (3.3, 0,15mm) beschichtet, RD=90kg/m <sup>3</sup> , D=22-43mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '911334-12-0472-06' (04.07.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	14.12.2012	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

