

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23669

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	ISOCOMPACT, ISOCOMPACT 035, LURO 814	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=60-78kg/m ³ , D=30-200mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swiss: Prüfbericht '910213-12-0173-07 & 08' (25.05.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-07 & 08 - Z' (30.05.2012)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2012	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

