

Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit λ_D

gemäss

Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2011

Antragsteller				
Name/Firmenname	Sirap Insulation S.r.l.			
Adresse	Via Kennedy 54			
PLZ/Ort	I-25028 Verolanuova			
Produktbeschreibung				
Bezeichnung	Gematherm XC3 / XCW			
Materialgruppe (SIA 2001)	Polystyrol extrudiert (XPS)			
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/(m·K)	0.033	0.034	0.036
- für Lieferdicken	mm	30-40	50-60	80-300
- für Rohdichten	kg/m ³	30-33	30-33	30-33

Die Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2011 geprüft und festgestellt:

<p>Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2011 durchgeführt.</p> <p>Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2011 für 90% der Produktion (Vertrauensniveau 90%) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10°C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23°C / 50% r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.</p>
<p>Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2011 Kapitel 3 in Übereinstimmung mit Norm SIA 380/1:2009 Ziffer 3.5.4 als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹</p>
<p>Datum der Kontrolle: 02.03.2015</p>
<p>Diese Bestätigung ist gültig bis zum 31.12.2016.</p>

1410035C

Kommission SIA 279
 Kontrollstelle Wärmedämmende Baustoffe

Zürich, 09.03.2015

R. Räss, Präsident



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



¹ Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.