

EPS Verband Schweiz  
Hr. Thomas Ammann  
Bahnhofstrasse 1  
6403 Küssnacht  
Schweiz

Kontakt Michael Binz  
Telefon +41 (0)31 320 22 45  
E-Mail michael.binz@vkf.ch

Bern, 1. Februar 2016

### **Erklärung zum Anerkennungsverfahren zu Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD)**

Sehr geehrter Herr Ammann

Die Fachkommission Bautechnik (FBT) hat an der Sitzung vom 27. Januar 2016 Ihr Fragestellung betreffend der Anerkennung von Brandriegeln behandelt und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die VKF Brandschutzvorschriften definieren Schutzziele für Aussenwandbekleidungs-systeme mit brennbaren Wärmedämmungen und/oder brennbaren Aussenwandbekleidungen. Ein Brandriegel alleine kann die Erfüllung dieser Ziele nicht garantieren. Hierzu werden aufeinander abgestimmte Systeme benötigt. Daher ist die Anerkennung von Brandriegeln als einzelne Komponenten nicht zielführend. Die VKF kann nur für komplette Aussenwandbekleidungs-systeme Anerkennungen ausstellen.

Im Stand der Technik Papier (STP) des EPS Verbandes werden die Systemkomponenten und die möglichen Ausführungsvarianten für verputzte Aussenwärmedämmungen definiert. Dieses Dokument wurde von der Technischen Kommission Brandschutz (TKB) der VKF auf die Verträglichkeit mit den Schweizerischen Brandschutzvorschriften überprüft und diese wurde mit dem Eintrag in die Liste der anerkannten STP bestätigt. Dieser hoheitliche Akt kommt einer Anerkennung gleich und bestätigt die Anwendbarkeit der definierten Systeme im Sinne der VKF Brandschutzvorschriften. Der im produktspezifischen Anhang A des STP enthaltene alternative Brandriegel «CH PIR Brandriegel UB 3.2» ist daher ein Teil des von der VKF anerkannten Systems.

Freundliche Grüsse

Vereinigung Kantonaler  
Feuerversicherungen VKF  
Bautechnik

  
Michael Binz

  
Werner Berger