


VKF Brandschutzanwendung Nr. 26389

Gruppe 162	Aussenwandbekleidungssysteme	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Weber AG Täferstrasse 11b 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Weber AG 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
Produkt	MARMORAN SYSTEM HICOMPACT 023 & HICOMPACT ULTRA	
Beschrieb	<p>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wärmedämmung Mehrschichtplatte EPS/PUR, D≤320mm -Grundputz: armiert, D≥3mm und harte Beläge -Deckschicht: Putze D≥2mm und harte Beläge -Brandschutzmassnahmen: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig 	
Anwendung	<p>Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a] Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers</p>	
Unterlagen	<p>MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1456.01' (11.09.2015), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1456.01a' (11.09.2015); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA 06-07-2015-1' (10.10.2014), Gutachten 'GA-06-07-2015-2' (29.09.2015), Gutachten 'GA-06-07-2015-3' (25.09.2015); -: System-Beschreibung 'Saint-Gobain Weber AG' (29.09.2015), Verarbeitungsrichtlinie 'Saint-Gobain Weber AG' (September 2015)</p>	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Klassifizierung:	siehe Anwendung
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Michael Binz



Gérald Rappo