



Reconnaissance AEA I N° 27500

Titulaire

Gonon Isolation AG
Flüelistrasse 5
8226 Schleithelm
Schweiz

Fabricant

Gonon Isolation AG
8226 Schleithelm
Schweiz

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

HICOMPACT Brandriegelplatte

Description

Système d'isolation thermique composite (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30
-Isolation: Plaque multi-couches EPS, E_s280mm
avec bande filante PUR/EPS (H_z140mm)
-Enduit de fond: armé, E_s3mm
-Crépi de finition: enduit E_s1.5mm et couches "dures"
-Mesures de protection incendie: aucune autre mesure nécessaire

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]
Construction selon descriptif par écrit du requérant

Documentation

MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39 - VFA 2017-1108.01' (06.10.2017), Rapport d'essai 'MA 39 - VFA 2017-1108.01a' (06.10.2017), Expertise 'MA 39 - K 2019-0146' (27.03.2019); IBF Kotthoff: Expertise 'GA 05-09-2017-1' (03.11.2017), Expertise 'GA 04-08-2019' (26.03.2019); Hersteller: Description du système 'HiCompact brandriegelplatte 029, Version 6' (27.03.2019), Directive de réalisation 'HiCompact Brandriegelplatte 029, Version 02' (Februar 2019)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classification selon Utilisation

Durée de validité

31.12.2022

Date d'édition

03.05.2019

Remplace l'attestation du

13.12.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo