



VKF Anerkennung Nr. 30656

Inhaber /-in
Gonon Isolation AG
Flüelistrasse 5
8226 Schleithelm
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

Produkt HICOMPACT PLUS UND HICOMPACT ULTRA

Beschreibung Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30
-Wärmedämmung Mehrschichtplatte EPS/PUR, $D \leq 320\text{mm}$
-Grundputz: armiert, $D \geq 3\text{mm}$
-Deckschicht: Putze $D \geq 1.5\text{mm}$ und harte Beläge
-Brandschutzmassnahmen: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

Anwendung Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe
ohne Beherbergungsbetriebe [a]
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers

Unterlagen MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1456.01' (11.09.2015), Prüfbericht 'MA 39-VFA 2014-1456.01a' (11.09.2015), Gutachten 'MA39 - K 2019-0478_Ausgabe 2' (31.01.2019); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA-05-09-2019' (20.05.2019), Gutachten 'GA 05-10-2019' (20.05.2019); Hersteller: System-Beschreibung 'HiCompact Plus und HiCompact Ultra, Version 3.0' (19.05.2019), Verarbeitungsrichtlinie 'HiCompact Plus und goHiCompact Ultra' (Februar 2019)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Klassifizierung siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo